



Sander Slijkhuis <sander@bjz.nu>

RE: Watertoets bestemmingsplan Holten Centrum, appartementen, Hoek Oranjestraat - Kerkstraat in Holten

1 bericht

Mirjam Hulsbos <M.Hulsbos@wrij.nl>

9 november 2020 om 12:06

Aan: "sander@bjz.nu" <sander@bjz.nu>

Cc: divsp <divsp@wrij.nl>, Marieke Brouwer <M.Brouwer@wrij.nl>

Beste Sander Slijkhuis,

Dank voor het toesturen van het plan. Ik heb hier namens het waterschap naar gekeken, en stuur je hierbij onze reactie.

Het plan voor de Oranjestraat/Kerkstraat betreft de sloop van huidige bebouwing en de bouw van nieuwe woningen en appartementen. Er is hier door de sloop van de bestaande bebouwing geen sprake van een toename verharding. Hierdoor zijn er vanuit het waterschap geen harde eisen waaraan voldaan moet worden voor de wateropgave. Bij het plan wordt hemelwater niet afgevoerd via de riolering maar wordt het in (of nabij) het plangebied geïnfiltreerd. Dat is een goede en duurzame manier om met het hemelwater om te gaan. Daar kunnen wij mee instemmen.

Met vriendelijke groet,

Mirjam Hulsbos
Adviseur watersysteemE: M.Hulsbos@wrij.nl